


УТВЕРЖДАЮ
Министр социальной защиты
населения Рязанской области
 В.Н. Глonti
« _____ » _____ 2015 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ 15 – 5 К – 31 А

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта Государственное бюджетное учреждение культуры Рязанской области «Рязанская областная детская библиотека»
- 1.2. Адрес объекта 390000, г.Рязань, ул.Почтовая, д.63
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажа, 1042,5 кв.м.
- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м.
- 1.4. Год постройки здания 1918, последнего капитального ремонта 2013
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - ; капитального уточняется
- сведения об организации, расположенной на объекте**
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) полное наименование - Государственное бюджетное учреждение культуры Рязанской области «Рязанская областная детская библиотека», ГБУК РО «Рязанская областная детская библиотека»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 390000, г.Рязань, ул.Почтовая, д.63
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Министерство культуры и туризма Рязанской области
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 390000, г.Рязань, ул.Николодворянская, д.22

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) культура
- 2.2 Виды оказываемых услуг организация индивидуального и коллективного доступа населения к библиотечно-информационным ресурсам
- 2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность - 150 человек.
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

До остановки «Пл. Ленина» в обе стороны: автобусы(1,4,5,11,12,13,14,23,24), троллейбусы(1,5,6,8,9,10), маршрутные такси (98, 99, 65, 66, 53, 77, 45),

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 200 м

3.2.2 время движения (пешком) 5 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет

Перепады высоты на пути:

Остановка «Пл. Ленина» со стороны пл. Театральной:

Бордюр на остановке 15 см.

Расстояние до регулируемого пешеходного перехода (со звуком и таймером) 70 м, бордюр 4 см.

Регулируемый пешеходный переход 40 м, бордюр 4 см.

Расстояние от регулируемого пешеходного перехода до проезжей части 170 м, бордюр 7 см, дорога 7 м, бордюр 5 см.

Через 40 м нерегулируемый пешеходный переход, бордюр 18 см, дорога 10 м, бордюр 18 см.

Расстояние до нерегулируемого пешеходного перехода до библиотеки 70 м.

Остановка «Пл. Ленина» со стороны пл. Победы:

Бордюр на остановке 4 см, расстояние до проезжей части – 100 м, бордюр 7 см, дорога 7 м, бордюр 5 см. Через 40 м нерегулируемый пешеходный переход, бордюр 18 см, дорога 10 м, бордюр 18 см. Расстояние до нерегулируемого пешеходного перехода до библиотеки 70 м.

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН	«ДУ» (к, с, у, г, о)
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	«ВНД» (к)

		«ДУ» (с, о) «ДЧ-И» (г, у)
2	Вход (входы) в здание	«ВНД» (к) «ДУ» (с) «ДЧ-И» (г, о, у)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	«ВНД» (к) «ДУ» (с) «ДЧ-И» (г, о, у)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	«ВНД» (к) «ДУ» (с) «ДЧ-И» (г, о, у)
5	Санитарно-гигиенические помещения	«ВНД» (к) «ДУ» (с) «ДЧ-И» (г, о, у)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	«ДУ» (с) «ДЧ-И» (к, г, о, у)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	«ДУ» (с) «ДП-И» (г, о, к, у)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: «ВНД» (к), «ДУ» (с), «ДЧ-И» (г, о, у)

Инвалиды с нарушением слуха (г): «ДЧ-И»

Инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках (к): «ВНД»

Инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата (о): «ДЧ-И»

Инвалиды с нарушением зрения (с): «ДУ»

Инвалиды с нарушением умственного развития (у): «ДЧ-И»

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	
2	Вход (входы) в здание	Приобретение мобильного лестничного подъемника и мобильного пандуса.
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	
5	Санитарно-гигиенические помещения	
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	
8	Все зоны и участки	Приобретение мобильного лестничного подъемника и мобильного пандуса.

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: 2015-2018 годы

в рамках исполнения: Подпрограммы «Доступная среда на 2014-2020 годы» Государственной программы Рязанской области «Социальная защита и поддержка населения на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Рязанской области от 30.10.2013г. № 343.

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: доступен частично избирательно (к, о, г, у), доступен условно (с)

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии № 26 по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН: требуется

4.4.2. согласование работ с надзорными органами в сфере проектирования и строительства: требуется

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации: требуется

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта): требуется

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов: требуется

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается _____

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата _____

УЧИМСЯ ЖИТЬ ВМЕСТЕ <http://zhit-vmeste.ru/map/>

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

анкеты (информации об объекте) от «11» марта 2015г.,

акта обследования объекта: № акта 25/2015 от «11» апреля 2015 г, являющихся неотъемлемой частью паспорта;

протокола заседания комиссии № 26 по координации деятельности в сфере формирования доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения № 3 от «29» 06 2015 года.

УТВЕРЖДАЮ

Должность руководителя

зам. директора ФИО руководителя
«Вайло» 2015 г

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

№ 12-К-37А

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта Государственное бюджетное учреждение культуры Рязанской области «Рязанская областная детская библиотека»
- 1.2. Адрес объекта 390000, г.Рязань, ул.Почтовая, д.63
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажа, 1042,5 кв.м.
- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м.
- 1.4. Год постройки здания 1918, последнего капитального ремонта 2013
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - ; капитального уточняется
- сведения об организации, расположенной на объекте**
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) полное наименование - Государственное бюджетное учреждение культуры Рязанской области «Рязанская областная детская библиотека», ГБУК РО «Рязанская областная детская библиотека»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 390000, г.Рязань, ул.Почтовая, д.63
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Министерство культуры и туризма Рязанской области
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 390000, г.Рязань, ул.Николодворянская, д.22

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) культура
- 2.2 Виды оказываемых услуг организация индивидуального и коллективного доступа населения к библиотечно-информационным ресурсам
- 2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность - 150 человек.
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

До остановки «Пл. Ленина» в обе стороны: автобусы(1,4,5,11,12,13,14,23,24), троллейбусы(1,5,6,8,9,10), маршрутные такси (98, 99, 65, 66, 53, 77, 45),

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 200 м

3.2.2 время движения (пешком) 5 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет

Перепады высоты на пути:

Остановка «Пл. Ленина» со стороны пл. Театральной:

Бордюр на остановке 15 см.

Расстояние до регулируемого пешеходного перехода (со звуком и таймером) 70 м, бордюр 4 см.

Регулируемый пешеходный переход 40 м, бордюр 4 см.

Расстояние от регулируемого пешеходного перехода до проезжей части 170 м, бордюр 7 см, дорога 7 м, бордюр 5 см.

Через 40 м нерегулируемый пешеходный переход, бордюр 18 см, дорога 10 м, бордюр 18 см.

Расстояние до нерегулируемого пешеходного перехода до библиотеки 70 м.

Остановка «Пл. Ленина» со стороны пл. Победы:

Бордюр на остановке 4 см, расстояние до проезжей части – 100 м, бордюр 7 см, дорога 7 м, бордюр 5 см. Через 40 м нерегулируемый пешеходный переход, бордюр 18 см, дорога 10 м, бордюр 18 см. Расстояние до нерегулируемого пешеходного перехода до библиотеки 70 м.

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	«ДУ» (к, с, у, г, о)
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	
2	Вход (входы) в здание	Приобретение мобильного лестничного подъемника и мобильного пандуса.
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	
5	Санитарно-гигиенические помещения	
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	

8.	Все зоны и участки	Приобретение мобильного лестничного подъемника и мобильного пандуса.
----	--------------------	--

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано

Васильев зам. директора

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ 25/2015
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 15 – 5 К – 31 А

Муниципальное образование городской округ –
город Рязань Рязанской области
Наименование территориального образования субъекта РФ

« 11 » марта 2015 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта Государственное бюджетное учреждение культуры Рязанской области «Рязанская областная детская библиотека»
- 1.2. Адрес объекта 390000, г.Рязань, ул.Почтовая, д.63
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажа, 1042,5 кв.м.
 - часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м.
- 1.4. Год постройки здания 1918, последнего капитального ремонта 2013
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего капитального уточняется
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) полное наименование - Государственное бюджетное учреждение культуры Рязанской области «Рязанская областная детская библиотека»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 390000, г.Рязань, ул.Почтовая, д.63

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация услуги в сфере культуры

**3. Состояние доступности объекта для инвалидов
и других маломобильных групп населения (МГН)**

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

До остановки «Пл. Ленина» в обе стороны:

автобусы №№ 1,4,5,11,12,13,14,23,24,

троллейбусы №№ 1,5,6,8,9,10,

маршрутные такси №№ 98, 99, 65, 66, 53, 77, 45.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 200 м

3.2.2 время движения (пешком) 5 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет

Перепады высоты на пути:

Остановка «Пл. Ленина» со стороны пл. Театральной:

Бордюр на остановке 15 см.

Расстояние до регулируемого пешеходного перехода (со звуком и таймером) 70 м, бордюр 4 см.

Регулируемый пешеходный переход 40 м, бордюр 4 см.

Расстояние от регулируемого пешеходного перехода до проезжей части 170 м, бордюр 7 см, дорога 7 м, бордюр 5 см.

Через 40 м нерегулируемый пешеходный переход, бордюр 18 см, дорога 10 м, бордюр 18 см.

Расстояние до нерегулируемого пешеходного перехода до библиотеки 70 м.

Остановка «Пл. Ленина» со стороны пл. Победы:

Бордюр на остановке 4 см, расстояние до проезжей части – 100 м, бордюр 7 см, дорога 7 м, бордюр 5 см. Через 40 м нерегулируемый пешеходный переход, бордюр 18 см, дорога 10 м, бордюр 18 см. Расстояние до нерегулируемого пешеходного перехода до библиотеки 70 м.

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН	«ДУ» (к, с, у, г, о)
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	«ВНД» (к) «ДУ» (с, о) «ДЧ-И» (г, у)	план участка: 1, 2, 3,	130
2	Вход (входы) в здание	«ВНД» (к) «ДУ» (с) «ДЧ-И» (г, о, у)	этаж1: 1, 2	28, 30
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	«ВНД» (к) «ДУ» (с) «ДЧ-И» (г, о, у)	этаж1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 этаж2: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17	44, 46, 47, 54, 55, 56, 57, 61, 65, 80, 86, 89, 98, 118
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	«ВНД» (к) «ДУ» (с) «ДЧ-И» (г, о, у)	этаж1: 4, 5, 6, 7, 21, 24 этаж2: 3, 4, 10, 15, 16	43, 44, 46, 47, 49, 51, 54, 55, 56, 57, 61, 62, 65, 82, 86, 88, 90, 100, 102
5	Санитарно-гигиенические помещения	«ВНД» (к) «ДУ» (с) «ДЧ-И» (г, о, у)	этаж1: 8	120, 121, 122, 123, 124, 125

6	Система информации и связи (на всех зонах)	«ДУ» (с) «ДЧ-И» (к, г, о, у)	-	58, 66, 71, 74, 78, 79, 97, 99, 126, 127
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	«ДУ» (с) «ДП-И» (г, о, к, у)	-	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27

**** Указывается:** **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** – недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: «ВНД» (к), «ДУ» (с), «ДЧ-И» (г, о, у)

Инвалиды с нарушением слуха (г): «ДЧ-И»

Инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках (к): «ВНД»

Инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата (о): «ДЧ-И»

Инвалиды с нарушением зрения (с): «ДУ»

Инвалиды с нарушением умственного развития (у): «ДЧ-И»

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Оборудовать парковочные места, в том числе специализированные места для автотранспорта инвалидов на кресле-коляске.
2	Вход (входы) в здание	Оборудовать наружную лестницу. Оборудовать наружный пандус для инвалидов на кресле-коляске. Оборудовать звуковой маяк на входной площадке у входа. Дверные наличники или края дверного полотна входной двери и ручки окрасить в отличные от дверного полотна контрастные цвета.
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Установить тактильные предупреждающие указатели перед поворотом коммуникационных путей. Произвести укладку тактильных напольных указателей перед межэтажными лестницами. Выделить цветом краевые ступени лестничных маршей межэтажных лестниц. Установить рельефные обозначения и предупредительные полосы об окончании перил на межэтажных лестницах. Установить поручни на межэтажных лестницах с двух сторон. Привести горизонтальные части поручней межэтажных лестниц в соответствие с п. 5.2.10. Свода правил СП 59.13330. 2012 «СНиП 35-01-2001». Установить тактильные указатели номера этажа на поручнях межэтажных лестниц.

		Установить подъемную платформу, соответствующую п.5.2.18. Свода правил СП 59.13330.2012 «СНиП 35-01-2001». Увеличить ширину дверных проемов при входе в здание до 0,9 м и более. Привести высоту внешних и внутренних порогов при входе в здание, в кабинеты № 1,2,3,4 (отдел литературы по искусству; отдел обслуживания дошкольников; абонемент школьников 5 класса; отдел обслуживания детей среднего и старшего школьного возраста) в соответствии с п.5.2.4 Свода правил СП 59.13330.2012 «СНиП 35-01-2001». Дверные наличники или края дверного полотна и ручки в кабинетах окрасить в отличные от дверного полотна контрастные цвета.
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Оборудовать зону для кресла-коляски в кабинетах. Увеличить ширину дверных проемов в кабинеты № 1 (отдел литературы и искусства), № 2 (отдел обслуживания дошкольников), № 5 (компьютерный сектор) до 0,9 м и более. Привести высоту порогов в кабинетах № 1,2,3,4 (отдел литературы по искусству; отдел обслуживания дошкольников; абонемент школьников 5 класса; отдел обслуживания детей среднего и старшего школьного возраста) в соответствии с п.5.1.4 Свода правил СП 59.13330.2012 «СНиП 35-01-2001». Оборудовать крючки для костылей в кабинетах.
5	Санитарно-гигиенические помещения	Оборудовать санузел для инвалидов. Оборудовать крючки для костылей.
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Разместить пиктограммы, характеризующие доступность; установить экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации. Дублировать информирующие обозначения внутри здания рельефными знаками. Обеспечить систему средств информационной поддержки на всех путях движения на территории, доступных для МГН. Разместить на стенах внутри здания пиктограммы, характеризующие доступность, указатели направления движения и эвакуационных знаков; установить маяки, экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации, аудиовизуальные информационно-справочные системы и тактильные схемы. Установить тактильную информацию на кабинетах и гардеробе.
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	-
8.	Все зоны и участки	Приобретение мобильного лестничного подъемника и мобильного пандуса.

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: 2015-2018 годы

в рамках исполнения: Подпрограммы «Доступная среда на 2014-2020 годы» Государственной программы Рязанской области «Социальная защита и поддержка населения на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Рязанской области от 30.10.2013г. № 343.

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации:
доступен частично избирательно (к, о, г, у), доступен условно (с)
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (*нужное подчеркнуть*):

4.4.1. согласование на Комиссии №26 по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН

(*наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН*)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать): требуется

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации: требуется

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта): требуется

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов: требуется

4.4.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта
(*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), прилагается _____

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ
УЧИМСЯ ЖИТЬ ВМЕСТЕ <http://zhit-vmeste.ru/map/>
(*наименование сайта, портала*)

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|---------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на 2 л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на 2 л. |
| 3. Путей движения в здании | на 5 л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на 2 л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на 2 л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на 2 л. |

Результаты фотофиксации на объекте

127 шт.

Позэтажные планы, паспорт БТИ

на 4 л. Формата А4.

Другое:

План участка


на 1 л.

Экспликация к поэтажному плану здания

на 3 л.

Руководитель рабочей группы:

Начальник отдела по Советскому району ГКУ Рязанской области
«Управление социальной защиты населения Рязанской области»

 Е.В. Чернышова

Члены рабочей группы:

Старший инспектор по учету

отдела по Советскому району ГКУ Рязанской области


«Управление социальной защиты населения Рязанской области»

 С.Г. Крестина

Инспектор по учету

отдела по Советскому району ГКУ Рязанской области

«Управление социальной защиты населения Рязанской области»

 О.В. Увачев

Специалист ОССиССО № 2
ГБУ РО «Комплексный центр социального
обслуживания населения город Рязань»

О.В. Ушакова

Начальник отдела развития материально-технической
базы отрасли министерства культуры и туризма
Рязанской области

Е.П. Кострова

Ведущий специалист отдела развития
материально-технической базы отрасли
министерства культуры и туризма Рязанской области

С.В. Байдов

В том числе:
представители общественных организаций инвалидов
Председатель Рязанской областной организации
Общероссийской общественной организации
инвалидов «Всероссийское общество слепых»

М.В. Прокина

Председатель Рязанского регионального отделения
Общероссийской общественной организации
инвалидов «Всероссийское общество глухих»

Е.Н. Тимохина

Председатель территориального отделения № 1
Рязанской областной организации
Общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов»

Г.Р. Вейс

Представители организации, расположенной на объекте:
Директор ГБУК РО «Рязанская областная
детская библиотека»

Т.Н. Окружная

Ведущий инженер по охране труда
ГБУК РО «Рязанская областная
детская библиотека»

С.В. Бизюкин

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

«Рязанская областная детская библиотека»

наименование объекта, адрес

[illegible]

		Тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей на участке, следует размещать не менее чем за 0,8 м до объекта информации или начала опасного участка, изменения направления движения, входа и т.п. Ширина тактильной полосы принимается в пределах 0,5 - 0,6 м. Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов должно быть из твердых материалов, ровным, шероховатым, без зазоров, не создающим вибрацию при движении, а также предотвращающим скольжение, т.е. сохраняющим крепкое сцепление подошвы обуви, опор вспомогательных средств хождения и колес кресла-коляски при сырости и снеге. На индивидуальных автостоянках на участке около или внутри зданий учреждений обслуживания следует выделять 10% мест (но не менее одного места) для транспорта инвалидов, в том числе 5% специализированных мест для автотранспорта инвалидов на кресле-коляске. Выделяемые места должны обозначаться знаками и продублированы знаком на вертикальной поверхности, расположенной на высоте не менее 1,5 м.
--	--	---

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию (участок)	«ВНД» (к) «ДУ» (с, о) «ДЧ-И» (г, у)	план участка: 1, 2, 3, 4	28, 30, 130	Оборудовать кнопку вызова у входа на территорию. Обеспечить систему средств информационной поддержки на всех путях движения на территории, доступных для МГН. Оборудовать парковочные места, специализированные для автотранспорта инвалидов на кресле-коляске.

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: нет

I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание

Государственное бюджетное учреждение культуры Рязанской области
«Рязанская областная детская библиотека»
390000, г.Рязань, ул.Почтовая, д.63
 наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (катего- рия)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	нет	-	-	Лестница (наружная) отсутствует	с	Оборудовать наружную лестницу	капита льный ремон т
2.2	Пандус (наружный)	нет	-	-	Наружный пандус отсутствует.	к	Оборудовать наружный пандус для инвалидов на кресле-коляске.	капита льный ремон т
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	этаж 1: 25	29	Звуковой маяк у входа отсутствует.	с	Оборудовать звуковой маяк на входной площадке у входа.	не нужда ется
2.4	Дверь (входная)	есть	этаж 1: 1	28, 30	Дверные наличники или края дверного полотна и ручки одного цвета с дверным полотном.	с	Дверные наличники или края дверного полотна входной двери и ручки окрасить в отличные от дверного полотна контрастные цвета.	не нужда ется
2.5	Тамбур	есть	этаж 1: 26	31, 32, 33, 34, 35	Размеры тамбура меньше установленной Сводом правил СП 59.13330.2012 «СНиП 35-01- 2001» нормы (1,07 м x 2 м).	к	Привести размеры тамбура в соответствие с п. 5.1.7 Свода правил СП 59.13330.2012 «СНиП 35-01- 2001».	текущ ий ремон т

	ОБЩИЕ требования к зоне	В здании должен быть как минимум один вход, доступный для МГН, с поверхности земли и из каждого доступного для МГН подземного или наземного уровня, соединенного с этим зданием. Наружные лестницы и пандусы должны иметь поручни с учетом технических требований к опорным стационарным устройствам по ГОСТ Р 51261. Пандусы должны иметь двухстороннее ограждение с поручнями на высоте 0,9 м. и 0,7 м. Завершающие горизонтальные части поручня должны быть длиннее марша лестницы или наклонной части пандуса на 0,3 м (допускается от 0,27 до 0,33 м) и иметь нетравмирующее окончание. Дверные наличники или края дверного полотна и ручки рекомендуется окрашивать в отличные от дверного полотна контрастные цвета. Двери должны быть хорошо опознаваемы и иметь символ, указывающий на их доступность. Глубина тамбуров и тамбур-шлюзов при прямом движении и одностороннем открывании дверей должна быть не менее 2,3 при ширине не менее 1,50 м.
--	-------------------------------	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход (входы) в здание	«ВНД» (к) «ДУ» (с) «ДЧ-И» (г, о, у)	этаж1: 1, 25, 26	28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35	Оборудовать наружную лестницу. Оборудовать наружный пандус для инвалидов на кресле- коляске. Оборудовать звуковой маяк на входной площадке у входа. Дверные наличники или края дверного полотна входной двери и ручки окрасить в отличные от дверного полотна контрастные цвета. Привести размеры тамбура в соответствие с п. 5.1.7 Свода правил СП59.13330.2012 «СНиП 35-01-2001».

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: нет

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Государственное бюджетное учреждение культуры Рязанской области

«Рязанская областная детская библиотека»

390000, г.Рязань, ул.Почтовая, д.63

наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (катего- рия)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор	есть	этаж1: 13, 14, 15, 16, 17, 19 этаж2: 13, 18, 19, 20, 21	64, 65, 67, 68, 80, 81, 89, 98, 118	Тактильные предупреждающие указатели перед поворотом коммуникационных путей отсутствуют.	с	Установить тактильные предупреждаю щие указатели перед поворотом коммуникацио нных путей.	Текущи й ремонт
					Пиктограммы, характеризующие доступность, указатели направления движения и эвакуационных знаков, речевые информаторы и маяки, экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации, аудиовизуальные информационно- справочные системы и тактильные схемы отсутствуют.	к, г, с	Разместить на стенах внутри здания пиктограммы, характеризующи е доступность, указатели направления движения и эвакуационных знаков; установить речевые информаторы и маяки, экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации, аудиовизуальные информационно- справочные системы и тактильные схемы.	Не нужда ется

3.2	Лестница (внутри здания)	есть	этаж 1: 12, 18, 22 этаж 2: 1, 7, 14	15, 16, 17, 18	Тактильные напольные указатели перед межэтажными лестницами отсутствуют.	с	Произвести укладку тактильных напольных указателей перед межэтажными лестницами.	Текущ ий ремонт
					Контрастная маркировка крайних ступеней межэтажных лестниц отсутствует.	с	Выделить цветом краевые ступени лестничных маршей межэтажных лестниц.	Не нужда ется
					На верхней, боковой и внешней по отношению к маршу ступеней, поверхности поручней рельефные обозначения и предупредительные полосы об окончании перил межэтажных лестниц отсутствуют.	с	Установить рельефные обозначения и предупредитель ные полосы об окончании перил на межэтажных лестницах.	Не нужда ется
					Завершающие горизонтальные части поручней не соответствуют нормам «СНиП 35- 01-2001».	к, с	Привести горизонтальны е части поручней межэтажных лестниц в соответствие с п. 5.2.10. Свода правил СП 59.13330.2012 «СНиП 35-01- 2001».	текущ ий ремонт
					Поручни расположены только с одной стороны.	о, с	Установить поручни на межэтажных лестницах с двух сторон.	текущ ий ремонт
					Тактильные указатели номера этажа на поручне отсутствуют.	с	Установить тактильные указатели номера этажа на поручне.	Не нужда ется

3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-				
3.4	Дверь	есть	этаж 1: 25, 28, 29, 30, 33, 31, 34, 35 этаж 2: 12, 21, 22, 23, 24, 25	40, 41, 42, 45, 53, 59, 63	Дверные наличники или края дверного полотна и ручки одного цвета с дверным полотном.	с	Дверные наличники или края дверного полотна и ручки окрасить в отличные от дверного полотна контрастные цвета.	Не требуется
3.5	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	этаж 1: 1, 26, 28, 23, 29, 31, 18, 19, 17, 10, 11, 14, 15, 32, 16, 20, 33, 22 этаж 2: 1, 2, 18, 19, 6, 7, 24, 20, 23, 21, 17, 25	66, 71, 74, 78, 97, 99, 126, 127				
	ОБЩИЕ требования к зоне	к	Проектные решения зданий и сооружений должны обеспечивать безопасность посетителей в соответствии с требованиями «Технического регламента о безопасности зданий и сооружений», «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» и ГОСТ 12.1.004 с обязательным учетом психофизиологических возможностей инвалидов различных категорий, их численности и места предполагаемого нахождения в здании или сооружении. Места обслуживания и постоянного нахождения МГН должны быть расположены на минимально возможных расстояниях от эвакуационных выходов из помещений зданий наружу. Двери, стены помещений зон безопасности, а также пути движения к зонам безопасности должны быть обозначены эвакуационным знаком Е 21 по ГОСТ Р 12.4.026. Участки пола на путях движения на расстоянии 0,6 м перед дверными проемами и входами на лестницы, а также перед поворотом коммуникационных путей должны иметь тактильные предупреждающие указатели и/или контрастно окрашенную поверхность в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026. Зоны «возможной опасности» с учетом проекции движения дверного полотна должны быть обозначены контрастной цвету окружающего пространства краской для разметки. На верхней или боковой, внешней по отношению к маршу, поверхности поручней должны предусматриваться рельефные обозначения, а также предупредительные полосы об окончании перил.					

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	«ВНД» (к) «ДУ» (с) «ДЧ-И» (г, о, у)	этаж 1: 1, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 25, 26, 28, 23, 29, 30, 33, 31, 34, 35, 31, 18, 19, 17, 10, 11, 14, 15, 32, 16, 20, 33, 22 этаж 2: 1, 2, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 6, 7, 24, 20, 23, 21, 17, 25, 12, 21, 22,	64, 65, 67, 68, 80, 81, 89, 98, 118, 15, 16, 7, 18, 40, 41, 42, 45, 53, 59, 63 66, 71, 74, 78, 97, 99, 126, 127	Установить тактильные предупреждающие указатели перед поворотом коммуникационных путей. Разместить на стенах внутри здания пиктограммы, характеризующие доступность, указатели направления движения и эвакуационных знаков; установить речевые информаторы и маяки, экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации, аудиовизуальные информационно-справочные системы и тактильные схемы. Произвести укладку тактильных напольных указателей перед межэтажными лестницами. Выделить цветом краевые ступени лестничных маршей межэтажных лестниц. Установить рельефные обозначения и предупредительные полосы об окончании перил на межэтажных лестницах. Установить поручни на межэтажных лестницах с двух сторон. Привести горизонтальные части поручней межэтажных лестниц в соответствие с п. 5.2.10. Свода правил СП 59.13330. 2012 «СНиП 35-01-2001».

				Установить тактильные указатели номера этажа на поручнях межэтажных лестниц. Установить подъемную платформу, соответствующую п.5.2.18. Свода правил СП 59.13330.2012 «СНиП 35-01-2001». Дверные наличники или края дверного полотна и ручки окрасить в отличные от дверного полотна контрастные цвета.
--	--	--	--	---

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: нет

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Государственное бюджетное учреждение культуры Рязанской области

«Рязанская областная детская библиотека»

390000, г.Рязань, ул.Почтовая, д.63

наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания (кабинет)	есть	этаж1: 21, 24, 44, 46, 47, 7 этаж2: 3, 4, 5, 12, 15, 16	43, 44, 46, 47, 48, 49, 51, 54, 56, 57, 61, 82, 88, 90, 92, 100, 102	Тактильная информация отсутствует.	с	Установить тактильную информацию на кабинетах и гардеробе.	Не нуждается
					Ширина дверных проемов в кабинетах №1,2,5(отдел литературы по искусству; отдел обслуживания дошкольников и младших школьников; компьютерный сектор) в свету меньше установленной Сводом правил СП 59.13330.2012 «СНиП 35-01-2001» нормы (0,75 м, 0,76 м).	к	Увеличить ширину дверных проемов в кабинетах №1,2,5 до 0,9 м и более.	текущий ремонт
					Наличие порогов в кабинетах №1,2,3,4(отдел литературы по искусству; отдел обслуживания дошкольников; абонемент школьников 5 класса; отдел обслуживания детей среднего и старшего школьного возраста) выше установленной нормы.	к, с, о	Привести высоту порогов в кабинетах №1,2,3,4 в соответствие с п.5.1.4 Свода правил СП 59.13330.2012 «СНиП 35-01-2001».	Текущий ремонт

					Зона для кресла-коляски отсутствует.	к	Оборудовать зону для кресла-коляски в кабинетах.	не требуется
4.2	Зальная форма обслуживания	нет	-	-				
4.3	Прилавочная форма обслуживания (гардероб)	есть	этаж1: 29	37, 38				
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-				
4.5	Кабина индивидуально го обслуживания	нет	-	-				
	ОБЩИЕ требования к зоне	Участки пола на путях движения на расстоянии 0,6 м перед поворотом коммуникационных путей должны иметь тактильные предупреждающие указатели и/или контрастно окрашенную поверхность в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026.						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона целевого назначения здания (целевое посещение объекта)	«ВНД» (к) «ДУ» (с) «ДЧ-И» (г, о, у)	этаж1: 21, 24, 29, 4, 5, 6, 7, 8, 9 этаж2: 3, 4, 5, 12, 15, 16	37, 38, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 51, 54, 56, 57, 61, 82, 88, 90, 92, 100, 102, 120, 121, 122, 123, 124, 125	Установить тактильную информацию на кабинетах и гардеробе. Увеличить ширину дверных проемов в кабинетах №1,2,5 до 0,9 м и более. Привести высоту порогов в кабинетах №1,2,3,4 в соответствие с п.5.1.4 свода правил СП 59.13330.2012 «СНиП 35-01-2001». Оборудовать зону для кресла-коляски в кабинетах.

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: нет

Государственное бюджетное учреждение культуры Рязанской области
«Рязанская областная детская библиотека»
390000, г.Рязань, ул.Почтовая, д.63
наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимое для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	этаж 1: 8, 9	120, 121, 122, 123, 124, 125	Санузел для инвалидов отсутствует.	к, о, с	Оборудовать санузел для инвалидов	капитальный ремонт
5.2	Душевая комната	нет	-	-				
5.3	Бытовая комната	нет	-	-				
	ОБЩИЕ требования к зоне	Доступная кабина в общей уборной должна иметь размеры не менее: ширина - 1,65 м., глубина - 1,8 м., ширина двери - 0,9 м. Следует предусматривать возможность установки откидных опорных поручней, штанг, поворотных или откидных сидений. Один из писсуаров следует располагать на высоте от пола не более 0,4 м или применять писсуар вертикальной формы. Следует применять унитазы, имеющие опору для спины. В кабине рядом с унитазом следует предусматривать пространство не менее 0,75 м для размещения кресла-коляски, а также крючки для одежды, костылей и других принадлежностей. В кабине должно быть свободное пространство диаметром 1,4 м для разворота кресла-коляски. Двери должны открываться наружу. У дверей туалета следует размещать специальные знаки (в том числе рельефные) на высоте 1,35 м., кабина должна быть оборудована системой тревожной сигнализации, обеспечивающей связь с помещением постоянного дежурного персонала, над входом в кабину устанавливаются световые мигающие оповещатели, срабатывающие при нажатии тревожной кнопки.						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	«ВНД» (к) «ДУ» (с) «ДЧ-И» (г, о, у)	этаж1: 8, 9	120, 121, 122, 123, 124, 125	Оборудовать санузел для инвалидов.

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: нет

І Результати дослідження:

«Рязанская областная детская библиотека»

[illegible]

	Кроме визуальной должна быть предусмотрена звуковая сигнализация, а также в виде прерывистых световых сигналов. Замкнутые пространства зданий, где инвалид, в том числе с дефектами слуха, может оказаться один, а также лифтовые холлы и зоны безопасности должны быть оборудованы системой двусторонней связи с диспетчером или дежурным. Система двусторонней связи должна быть снабжена звуковыми и визуальными аварийными сигнальными устройствами.
--	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Система информации на объекте	«ДУ» (с) «ДЧ-И» (к, г, о, у)	-	58, 66, 71, 74, 78, 79, 97, 127	Разместить пиктограммы, характеризующие доступность; установить экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации. Установить звуковые информаторы в коридорах, в учебных классах. Дублировать информирующие обозначения внутри здания рельефными знаками.

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: нет

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
на заседании Комиссии № 26 по координации деятельности в сфере формирования
доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения

Председатель Комиссии № 26,
начальник отдела по Октябрьскому району
ГКУ РО «Управление социальной защиты
населения Рязанской области»

С.А. Заводова

Заместитель председателя Комиссии № 26,
заместитель начальника отдела анализа и контроля
материального и технического обеспечения лечебных
учреждений министерства здравоохранения Рязанской области

М.Л. Шахназарян

Секретарь Комиссии № 26,
старший инспектор по учету
отдела по Октябрьскому району
ГКУ РО «Управление социальной защиты
населения Рязанской области»

Н.А. Андреева

Члены Комиссии № 26:
Заместитель министра образования
Рязанской области

Д.А. Боков

Заместитель начальника отдела дополнительных
мер социальной поддержки и социальной
помощи администрации города Рязани

И.В. Воронкова

Консультант отдела развития
материально-технической базы отрасли
министерства культуры и туризма Рязанской области

Е.П. Кострова

Главный специалист сектора учебно-спортивной
работы и развития материально-технической базы
спорта управления по физической культуре
и массовому спорту администрации города Рязани

Л.В. Кудряшова

Заместитель начальника управления образования
и молодежной политики администрации города Рязани

Г.В. Лескин

Заместитель начальника управления культуры
администрации города Рязани

М.А. Тихонский

Председатель Рязанской областной организации
Общероссийской общественной организации
Всероссийского общества инвалидов

В.А. Кузин

Председатель Рязанской областной организации
Общероссийской общественной организации
инвалидов Всероссийского общества слепых

М.В. Пронина

Председатель Рязанской региональной организации
Общероссийской общественной организации
инвалидов Всероссийского общества глухих

Е.Н. Тимохина